

19.12.2016

Bestätigung

Nexans Power Accessories Germany GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 12
95028 HOF, GERMANY

Auf Grundlage von Prüfungen in Anlehnung an die IEC 61238-1 kann die Verwendungsfähigkeit der akkubetriebenen Schlagschrauber Type

- TYCO Type IT-1000-023 (Hersteller: Hitachi)
- TYCO Type IT-1000-033 (Hersteller: Hitachi)
- ASKO Professional Type BTW 151 RJEX (Hersteller: Makita)
- ASKO Compact Type BTW250RFE selektiert (Hersteller: Makita)
- ASKO Compact Type DTW250RMJ selektiert (Hersteller: Makita)
- ASKO Compact Type DTW280RMJ selektiert (Hersteller: Makita)
- Pfisterer Type Milwaukee C18 IW (Hersteller: Milwaukee)

für die Montage von Abscher-Schraub-Verbindern der GPH Produktmarke aus dem standard- und kundenspezifischen Produktprogramm grundsätzlich bestätigt werden, wobei sich in Abhängigkeit von unterschiedlichem Leitermaterial bzw. unterschiedlicher Leiterkonstruktion Abweichungen von den Prüfwerten ergeben können.

Der Monteur hat hierbei sicherzustellen, dass der verwendete Schlagschrauber

- keinen Defekt aufweist,
- sachgerecht eingesetzt wird,
- korrekt an der Abscherschraube angesetzt wird,
- keine Hebelbelastung auf Abscherschraube appliziert,
- mit geeigneten Werkzeugeinsätzen sowie
- mit ausreichend geladenem Akku betrieben wird.

Die Freigabe gilt bis auf Widerruf.

Nexans Power Accessories Germany GmbH



i. A. Ralf Schell



i. A. Rainer Seebauer

Nexans Power Accessories Germany GmbH

Postfach 1406, 95013 Hof/Saale · Ferdinand-Porsche-Str. 12, 95028 Hof/Saale
Geschäftsführer: Peter Ahlers

Registergericht Hof – HRB 3490 · USt-IdNr. DE813589430 · St-Nr. 25/209/07627
<http://www.Nexans-power-accessories.com> · e-mail: kundenzentrum.hof@nexans.com
Commerzbank Nürnberg, BLZ 760 400 61, Konto 5307053